

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA
I SKYRIUS
I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą
(tinkamą langelį pažymėti X)

X

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų
registre arba fizinio asmens kodas

UAB“Anykščių vandenys“	154138664
------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Anykščių	Anykščiai	Liudiškių g.	28	-	-

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 381 58 788	-	anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Troškūnų seniūnijos nuotekų valymo įrenginiai					
Adresas: Vaidlonių k., Troškūnų sen., Anykščių r.					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Anykščių r.	Troškūnų sen., Vaidlonių k.	-	-	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 655 57709	-	laboratorija@anyksciuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025.01.01 - 2025.03.31

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1340099			3340045			Troškūnų seniūnijos nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, h., min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai) ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1004	Skendinčios medžiagos mg/l	77	LAND 46:2007	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1004	Skendinčios medžiagos mg/l	5,2	LAND 46:2007	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}) mg/IO ₂	666	LAND 83:2006	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1005	Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS _{Cr}) mg/IO ₂	32	LAND 83:2006	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇) mg/l O ₂	251	LAND 47-1:2007	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvals cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1003	Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS ₇) mg/l O ₂	8,1	LAND 47-1:2007	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvals cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1113	Amonio azotas (NH ₄ -N) mgN/l	75	LAND 38:2000	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvals cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1113	Amonio azotas (NH ₄ -N) mgN/l	0,05	LAND 38:2000	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvals cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N), mgN/l	0,13	LAND 39:2000	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvals cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1121	Nitritų azotas (NO ₂ -N) mgN/l	0,076	LAND 39:2000	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvals cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N) mgN/l	0,20	LAND 65:2005	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvals cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1120	Nitratų azotas (NO ₃ -N) mgN/l	14	LAND 65:2005	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvals cecho laboratorija	27M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1201	Bendras azotas mg/l	7,4	LAND 84:2006; *skaičiavimo	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1201	Bendras azotas mg/l	14	LAND 84:2006; *skaičiavimo	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1116	Fosfatų fosforas (PO ₄ -P) mgP/l	7,00	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1116	Fosfatų fosforas (PO ₄ -P) mgP/l	3,34	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h10m	prieš valymą	37	72	3570	Ne	7,0	1203	Bendras fosforas mg/l	8,10	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M
2025.02.06	09h20m	po valymo	37	72	3570	Ne	7,7	1203	Bendras fosforas mg/l	5,44	LAND 58:2003	1AT-252-A4E	UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija	27M

Pastabos:

* Susumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84 – 2006), nitritinio azoto (LAND 39 –2000), nitratinio azoto (LAND 65-2005) koncentracijas.

¹ Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

² Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³ Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴ Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

⁵ Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶ Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷ Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

⁸ Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹ Jei išmatuota atskiros nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

¹⁰ Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: Orinta Mateikytė, +370 655 57709
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Vyr.inžinierius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Egidijus Šileikis
(Vardas ir pavardė)

(Data)