X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA
I SKYRIUS
I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Anykščių vandenys“	154138664

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Anykščių	Anykščiai	Liudiškių g.	28	-	-

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 381 58 233	-	anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginiai					
Adresas: Pašventupio g.2,Šeiminiškių k., Anykščių sen., Anykščių r.					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Anykščių r.	Šeiminiškių k.	Pašventupio g.	2	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 655 57709	-	laboratorija@anyksciuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026.07.01 - 2026.09.30

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Išleistuvo kodas[2]	Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1340002	3340002	Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginiai

Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, h., min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			Akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.14 2026.07.15;	07h40m 07h35m	Grotos: prieš valymą	28	1428	48863	Ne	5,2	1001	pH	7,56 7,49 7,54	LST EN ISO 10523:2012	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	260715M V335 260819M V373 260917M V429
2026.08.18 2026.08.19	08h00m 08h20m		35	2013	56101	Ne	5,2	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	111 137 372	LST EN 872:2005			
2026.09.16 2026.09.17	07h00m 07h43m		30	2501	58146	Ne	5,0	1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	229 424 766	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	210 260 510	LST EN ISO 5815-1:2019	LA 253-01	UAB „Ukmergės vandenys“ laboratorija	300 349 399
								1113	Amonio azotas (NH_4-N) mgN/l	43 42 33	LST EN ISO 14911:2000			
								1121	Nitritų azotas (NO_2-N) mgN/l	<0,02 <0,02 <0,02	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	Nitratų azotas (NO_3-N) mgN/l	<0,2 <0,2 <0,2	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1201	Bendras azotas, mg/l	62 53 39	LST EN ISO 20236:2025			
								1116	Fosfatų fosforas (PO_4-P) mgP/l	7,15 4,35 13,9	LST EN ISO 6878:2004 4 d.			
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	7,80 4,70 15,5	LST EN ISO 6878:2004 7 d.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.14 2026.07.15; 2026.08.18 2026.08.19 2026.09.16 2026.09.17	07h55m 07h45m 08h35m 08h20m 08h00m 08h15m	Ėminių paėmimo pastatas: nuotekos po valymo	28 35 30	1428 2013 2501	48863 56101 58146	Ne Ne Ne	4,9 4,9 4,8	1001	pH	7,73 7,63 7,70	LST EN ISO 10523:2012	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	260715M V335 260819M V373 260917M V429
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	2,0 2,0 10	LST EN 872:2005			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	22 21 35	ISO 15705:2002			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	2,9 4,0 3,5	LST EN ISO 5815-1:2019	LA 253-01	UAB „Ukmergės vandenys“ laboratorija	300 349 399
								1113	Amonio azotas (NH_4-N) mgN/l	<0,03 <0,03 0,24	LST EN ISO 14911:2000			
								1121	Nitritų azotas (NO_2-N) mgN/l	0,02 1,85 <0,02	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1120	Nitratų azotas (NO_3-N) mgN/l	14 6,1 2,9	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1201	Bendras azotas, mg/l	17 9,5 5,0	LST EN ISO 20236:2005			
								1116	Fosfatų fosforas (PO_4-P) mgP/l	1,57 0,06 0,12	LST EN ISO 6878:2004 4 d.			
								1203	Bendras fosforas, mgP/l	1,66 0,07 0,27	LST EN ISO 6878:2004 7 d.			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas	<0,05 <0,05 0,06	LST EN ISO 18856:2005			

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8]Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

[10]Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Orinta Mateikytė, +370 65557709

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Vyr.inžinierius	_____	Egidijus Šileikis	_____
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)