| |
|---|
| X |
| |
| |

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

# ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA
# I SKYRIUS
# I. BENDROJI DALIS

**1. Informacija apie ūkio subjektą:**

1.1. teisinis statusas:

| | |
|---|---|
| juridinis asmuo | X |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą | |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
|---|---|
| UAB „Anykščių vandenys“ | 154138664 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| Savivaldybė | Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | Gatvės pavadinimas | Pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpusas | Buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anykščių | Anykščiai | Liudiškių g. | 28 | - | - |

1.5. ryšio informacija

| Telefono Nr. | Fakso Nr. | El. paštas |
|---|---|---|
| +370 381 58 788 | - | anykvanduo@anyksciuvandenys.lt |

**2. Ūkinės veiklos vieta:**

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dabužių I k. nuotekų valymo įrenginiai** | | | | | |
| Adresas: Dabužių I k. Miško g. 4, Kavarsko sen., Anykščių r. | | | | | |
| Savivaldybė | Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | Gatvės pavadinimas | Namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpusas | Buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Anykščių r. | Dabužių I k. | Miško g. | 4 | - | - |

**3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:**

| Telefono Nr. | Fakso Nr. | El. paštas |
|---|---|---|
| +370 655 57709 | - | laboratorija@anyksciuvandenys.lt |

**4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026.07.01 - 2026.09.30**

## IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

**4 lentelė.** Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

| Išleistuvo kodas[2] | Nuotekų valymo įrenginio kodas[3] | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |
|---|---|---|
| 1340018 | 3340018 | Dabužių I k. nuotekų valymo įrenginiai |

| Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, h., min | Ėminio ėmimo vieta[4] | Laiko-tarpis[5], d | Nuotekų debitas, $m^3/d$ | Nuotekų kiekis[6], $m^3$ | Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne | Temperatūra, ºC | Teršalai (parametrai)[8] | | Matavimo rezultatas[9] | Matavimo metodas[10] | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. | | | Akreditacijos Nr. | Pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2026.09.17 | 09h30m | Prieš valymą | 127 | 9 | 1044 | Ne | 11,6 | 1001 | pH | 7,64 | LST EN ISO 10523:2012 | LA-176-01 | UAB „Vandens tyrimai“ | 260917MV429 |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/l | 23 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 88 | ISO 15705:2002 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 51 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N) mgN/l | 44 | LST EN ISO 14911:2000 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritų azotas ($NO_2$-N) mgN/l | 1,27 | LST EN ISO 10304-1:2009 | LA-253-01 | UAB „Ukmergės vandenys“ | 401 |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratų azotas ($NO_3$-N) mgN/l | <0,2 | LST EN ISO 10304-1:2009 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas, mg/l | 49 | LST EN ISO 20236:2025 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatų fosforas ($PO_4$-P) mgP/l | 4,85 | LST EN ISO 6878:2004 4 d. | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas, mgP/l | 5,55 | LST EN ISO 6878:2004 7 d. | | | |
| 2026.09.17 | 09h50m | Po valymo | 127 | 9 | 1044 | Ne | 13,0 | 1001 | pH | 7,51 | LST EN ISO 10523:2012 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/l | 4,0 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | $ChDS_{Cr}$, $mgO_2/l$ | 29 | ISO 15705:2002 | | | |
| | | | | | | | | 1003 | $BDS_7$, $mgO_2/l$ | 5,0 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas ($NH_4$-N) mgN/l | 0,73 | LST EN ISO 14911:2000 | | | |
| | | | | | | | | 1121 | Nitritų azotas ($NO_2$-N) mgN/l | <0,02 | LST EN ISO 10304-1:2009 | | | |
| | | | | | | | | 1120 | Nitratų azotas ($NO_3$-N) mgN/l | 11 | LST EN ISO 10304-1:2009 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas, mg/l | 13 | LST EN ISO 20236:2025 | | | |
| | | | | | | | | 1116 | Fosfatų fosforas ($PO_4$-P) mgP/l | 2,89 | LST EN ISO 6878:2004 4 d. | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas, mgP/l | 3,03 | LST EN ISO 6878:2004 7 d. | | | |

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8]Teršalų (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr.79-3610; 2010, Nr. 89-4721) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos

mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.
[10]Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Orinta Mateikytė, +370 65557709
(Vardas ir pavardė, telefonas)

| Vyr.inžinierius | _____ | Egidijus Šileikis | _____ |
|---|---|---|---|
| (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) | (Data) |