X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTO APLINKOS MONITORINGO PROGRAMA
I SKYRIUS
I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB „Anykščių vandenys“	154138664

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Anykščių	Anykščiai	Liudiškių g.	28	-	-

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 381 58 233	-	anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Anykščių miesto nuotekų valymo įrenginiai					
Adresas: Pašventupio g.2,Šeiminiškių k.,Anykščių sen., Anykščių r.					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Anykščių r.	Anykščių r. Šeiminiškių k.	Pašventupio g.	2	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	El. paštas
+370 655 57709	-	laboratorija@anyksciuvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026.07.01 - 2026.09.30

Ataskaitos lapų skaičius: 3.

Pastabos:

[1] e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt/. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąraše nėra, skiltis nepildoma.

II. POVEIKIO APLINKOS KOKYBEI (POVEIKIO APLINKAI) MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys, III ketvirtis.

Išleistuvo kodas	Paviršinio vandens telkinio kodas[2]		Paviršinio vandens telkinio pavadinimas							
1340002	12210001		Šventosios upė							
Ėminio ėmimo data MMMM. mm.dd	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Koordinatės	Labai smarkus lietus[7], Taip/Ne	Nustatomi parametrai		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Akreditacijos data
				Vertinimo kriterijus	pavadinimas, matavimo vnt.			Akreditacijos Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2026.07.15 2026.08.19 2026.09.17	0,2 km Aukščiau išleidėjo	X 6153224.048 Y 567811.837	Ne Ne Ne	6,00-9,00	pH	8,02 7,97 8,02	LST EN ISO 10523:2012	LA 176-01	UAB „Vandens tyrimai“	2026.02.01
				7,5	Ištirpęs deguonis mg/l O_2	11,0 11,4 11,4	LST EN ISO 5814:2012	LA 253-01	UAB „Ukmergės vandenys“	2025.08.08
				<25	Skendinčios medžiagos, mg/l	2,0 <2,0 5,0	LST EN 872:2005			
				Nenurodyta	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	25 18 25	ISO 15705:2002			
				3,30	$BDS_{7,}$ mgO_2/l	1,3 <1,0 <1,0	LST EN ISO 5815-1:2019			
				0,20	Amonio azotas (NH_4-N) mgN/l	<0,03 <0,03 <0,03	LST EN ISO 14911:2000			
				Nenurodyta	Nitritų azotas (NO_2-N) mgN/l	0,03 <0,02 <0,02	LST EN ISO 10304-1:2009			
				2,30	Nitratų azotas (NO_3-N) mgN/l	0,21 <0,2 0,25	LST EN ISO 10304-1:2009			
				3,0	Bendras azotas, mg/l	1,5 1,4 1,6	LST EN ISO 20236:2025			
				0,09	Fosfatų fosforas (PO_4-P) mgP/l	0,041 0,031 0,040	LST EN ISO 6878:2004 4 d.			
				0,14	Bendras fosforas, mgP/l	0,050 0,039 0,050	LST EN ISO 6878:2004 7 d.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2026.07.15 2026.08.19 2026.09.17	0,5 km Žemiau išleidėjo	X 6152440.498 Y 567587.063	Ne Ne Ne	6,00-9,00	pH	8,04 7,98 7,96	LST EN ISO 10523:2012	LA 176-01 LA 253-01	UAB „Vandens tyrimai“ UAB „Ukmergės vandenys“	2026.02.01 2025.08.08
				7,5	Ištirpęs deguonis mg/l O_2	11,0 11,5 11,4	LST EN ISO 5814:2012			
				<25	Skendinčios medžiagos, mg/l	2,0 <2,0 4,0	LST EN 872:2005			
				Nenurodyta	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	24 21 25	ISO 15705:2002			
				3,30	BDS_7, mgO_2/l	2,3 <1,0 <1,0	LST EN ISO 5815-1:2019			
				0,20	Amonio azotas (NH_4-N) mgN/l	<0,03 <0,03 0,03	LST EN ISO 14911:2000			
				Nenurodyta	Nitritų azotas (NO_2-N) mgN/l	0,02 <0,02 <0,02	LST EN ISO 10304-1:2009			
				2,30	Nitratų azotas (NO_3-N) mgN/l	0,2 <0,2 0,3	LST EN ISO 10304-1:2009			
				3,0	Bendras azotas, mg/l	1,6 1,2 1,5	LST EN ISO 20236:2025			
				0,09	Fosfatų fosforas (PO_4-P) mgP/l	0,040 0,030 0,030	LST EN ISO 6878:2004 4 d.			
				0,14	Bendras fosforas, mgP/l	0,050 0,060 0,050	LST EN ISO 6878:2004 7 d.			

Pastabos:

[1]Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai yra Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2010, Nr. 59-2938; 2011, Nr. 39-1888), 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve.

[2] Nurodomas paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

[3] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

[10]Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Orinta Mateikytė, +370 655 57709
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Vyr. inžinierius _____ Egidijus Šileikis _____
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data)