

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  
paslaugų kokybės reikalavimų  
2 priedas

**GERIAMOJO VANDENS SLĖGIO RODIKLIAI 2025 M.**

N r.	Rodiklis	Mato vienetas	
1.	Didžiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis	55	m
2.	Mažiausias ties įvadu užfiksuotas slėgis	19	m
3.	Mažo slėgio atvejų dažnumas	0	skaičius per metus arba dienų skaičius per metus
4.	Skundai dėl mažo slėgio	0	skaičius per metus
5.	Skundai dėl didelio slėgio	0	skaičius per metus
6.	Pertrūkiai, kuriuos sukelia per didelis slėgis	0	skaičius per metus
7.	Geriamojo vandens tiekėjo eksploatuojamos slėgio pakėlimo stotys geriamojo vandens tiekimo tinkle	2	skaičius