

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  
paslaugų kokybės reikalavimų  
1 priedas

**GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO RODIKLIAI 2024 M.**

Nr.	Rodiklis	Mato vienetas	
1.	Pakelto požeminio vandens kiekis	575,1	tūks. $m^3$ per metus
2.	Pakelto paviršinio vandens kiekis	-	tūks. $m^3$ per metus
3.	Patiekto geriamojo vandens kiekis	483,0	tūks. $m^3$ per metus
4.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginiai	30	vienetai
5.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginių pajėgumas	3584700	$m^3$ per parą
6.	Gerinto vandens kiekis	552700	$m^3$ per metus
		46058	$m^3$ per mėnesį
		1514	$m^3$ per parą
7.	Bendras geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis	274,0	km
8.	Geriamojo vandens gavybos įrenginių projektinis pajėgumas	3712000	$m^3$ per metus
		309333	$m^3$ per mėnesį
		10169	$m^3$ per parą
9.	Aptarnaujamų vartotojų ir abonentų skaičius	8552	skaičius
10.	Vartotojams parduoto požeminio vandens kiekis	305,1	tūks. $m^3$ per metus
		25425	$m^3$ per mėnesį
11.	Abonentams parduoto požeminio vandens kiekis	178,0	tūks. $m^3$ per metus
		14833	$m^3$ per mėnesį
12.	Geriamojo vandens netektis	92,0	tūks. $m^3$ per metus
		7667	$m^3$ per mėnesį
13.	Geriamojo vandens netektis	16,0	% gaunamo geriamojo vandens kiekio per mėnesį
14.	Geriamojo vandens netektis	28,0	$m^3$ /km vamzdyno per mėnesį
15.	Geriamojo vandens netektis	0,9	$m^3$ abonentui ir vartotojui per mėnesį
16.	Naujų vartotojų skaičius per metus	87	skaičius per metus
17.	Naujų abonentų skaičius per metus	5	skaičius per metus
18.	Geriamojo vandens tiekimo tinklo plėtra	650	metrai per metus